



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5510

共 7 页 第 1 页

No: WTSJX2024-4901

检测报告

TEST REPORT

产品名称: 机柜空调
NAME OF SAMPLE

委托单位: 安徽宜度环境设备有限公司
CLIENT

检测类别: 委托检测
CLASSIFICATION OF TEST

嘉兴威凯检测技术有限公司
CVC Testing Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

检测报告
TEST REPORT

No. WTSJX2024-4901

共 7 页 第 2 页

产品名称	机柜空调	商 标	—
型号规格	YDQACS075B	样品等级	合格品
委托单位	安徽宜度环境设备有限公司	地 址	安徽省宿州市砀山县经济开发区道北东路南侧
生 产 者	安徽宜度环境设备有限公司	地 址	安徽省宿州市砀山县经济开发区道北东路南侧
生产企业	安徽宜度环境设备有限公司	地 址	安徽省宿州市砀山县经济开发区道北东路南侧
样品数量	1 台	抽样人员	—
样品识别	1-1	抽样地点	—
接样方式	送样	抽样方式	—
检测类别	委托检测	抽样日期	—
接样日期	2024. 12. 02	完成日期	2024. 12. 11
检测依据	GB/T 19413-2010	检测项目	2 项
非标方法说明	—		
检 测 结 论	根据委托方的要求, 依据 GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准对安徽宜度环境设备有限公司生产的机柜空调(型号: YDQACS075B)进行制冷性能(指定工况)、运转项目的测试, 检测结果见第 6 页。 检测单位盖章 签发日期: 2024 年 12 月 12 日		

批 准: 施 慧

审 核: 毛文斌

主 检: 郑 帅

施慧

毛斌

郑帅

样 品 描 述 及 说 明	样机外观无损, 运行正常。
抽 样 程 序 的 说 明	—
偏 离 标 准 方 法 的 说 明	—
备 注	—

检测
合格

照片 / 图纸



铭牌

照 片 / 图 纸



序号	检 测 项 目		单 位	技 术 要 求	检 测 结 果	结 论	备 注
1	制冷性能(指定工况)	制冷量	W	—	8111	—	—
		制冷消耗功率	W	—	3361	—	—
		制冷能效比	W/W	—	2.41	—	—
2	运转		—	依据 GB/T 19413-2010 标准规定的方法进行测试，机房空调在正常运转时，所测电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。	符合	P	—

注：

1. 制冷性能（指定工况）实测工况：
室内干/湿球温度：34.99/22.00℃，室外干/湿球温度：35.03/23.96℃。
2. 表中检测项目序号 1 “制冷性能（指定工况）” 的试验方法是依据 GB/T 19413-2010 标准的规定，
工况是依据 24APN12074305 《检测委托单》的要求，在以下工况进行测试：
制冷性能（指定工况）：室内干/湿球温度：35/22℃，室外干/湿球温度：35/24℃。

（以下空白）

注 意 事 项

Important

1. 报告无检测单位印章无效;

The test report is invalid without the stamp of Lab.;

2. 未经本试验室书面同意, 不得部分地复制本报告;

Any part photocopies of the test report are forbidden without the written permission from Lab.;

3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;

The test report is invalid without the signatures of Author and Reviewer;

4. 报告涂改无效;

The test report is invalid if altered;

5. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出;

Objections to the test report must be submitted to Lab. within 15 days;

6. 一般情况, 委托检测结果适用于收到的样品。样品信息由客户提供, 实验室对此真实性不承担责任;

Generally, commission test results apply to the samples as received. The sample information is provided by the customer and the laboratory is not responsible for its authenticity;

7. 检测结果中“—”或“N”表示“不适用”, “/”表示“未检测”, “P”表示“通过”或“合格”, “F”表示“不通过”或“不合格”。

As for the test result“—”or “N” means “not applicable”, “/” means “not testing”, “P” means “pass” and “F” means “fail”.

****报告中未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。****

****Test data and results of the report without CMA mark will only be used for scientific research, teaching or internal quality control.****

地 址: 中国 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园 3 号楼

Address: Building 3, Jiaxing Advanced Business Park, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang, China

电 话(Tel): 0573 82586881

传 真(FAX): 0573 82586885

邮政编码(Post Code): 314000

E-mail: jxskb@cvc.org.cn